

19/11/17

מכרז פומבי מס 55/2017

מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות בית ספר יסודי רמת הנשיא, חיפה

מובהר בשנית כי המציעים חייבים לעקוב אחר פרסומים ועדכונים באתר האינטרנט של

חב' יפה נוף www.yefenof.co.il

הודעה לקבלנים מס' 2

יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת + חתימה) וכן:

- להחזירו אלינו חתום עד 19/11/17 שעה 16:00 לפקס: 074-7880176

- לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.

(סה"כ 3 דף)

1. שאלה:

סעיף 100.2.8.1 הסעיף לא ברור מצוין הזנה ליח' פנימית ע"י אחרים
האם הכוונה לנקודת למזגן?

1. תשובה:

כן הזנה פנימית למזגן ע"י חשמלאי.

2. שאלה:

סעיף מס' 110.2.8.1 האם הכוונה לנקודת למפוח?

2. תשובה:

לא, שקע למאייד מזגן לפי תכנית יועץ מיזוג.

3. שאלה:

סעיף 120.2.8.1 האם הכוונה לנקודת לתרמוסטט צינור וכבל?

3. תשובה:

כן צינור וכבל פיקוד עד לתרמוסטט בכניסה לכיתה.

4. שאלה:

סעיף 130.2.8.1 נק' רשת האם הכוונה לנקודת מחשב עם צינור וכבל?

4. תשובה:

כן צינור עד לתעלה בתקרה וכבל תקשורת CAT 7E עד לארון תקשורת.

5. שאלה:

סעיף 140.2.08.1 רשת תקשורת הסעיף לא ברור האם הכוונה לנקודת רשת?

5. תשובה:

כן צינור עד לתעלה בתקרה וכבל תקשורת CAT 7E עד לארון תקשורת.

6. שאלה:

סעיפים 170.2.8.1, 180.2.8.1, 190.2.8.1 קופסאות משולבות חשמל

ותקשורת האם צריך לקחת בחשבון נק' תקשורת מה לגבי נק' חשמל בקופסאות האם הנק' חשמל נמדדות בנפרד?

6. תשובה:

יש לתמחר את הנקודות חשמל ותקשורת בעמדה כולל הכל **קומפלט** – אין מדידה בנפרד.

7. שאלה:

סעיף 200.2.8.1 מקרן הסעיף לא ברור מצוין מקרן האם הכוונה לנקודת שמופיעות?

7. תשובה:

יש לשים צינור 2" מהמקרן בתקרה עד לעמדה לצד הלוח. ובתקרה יהיה שקע חשמל ונקודת מחשב הכל קומפלט !!!
בתיאור והאם המקרן מסופק ע"י אחרים – כן, המקרן מסופק ע"י אחרים.

8. שאלה:

סעיף 240.2.8.1 האם הכוונה למפסק פקט בלבד?

8. תשובה:

לחצן חרום "פיטריה" לניתוק החשמל

9. שאלה:

הסעיפים של הכבלים בסעיפים מצוין N2XY כנראה לא מדובר בכבלים רגילים?

9. תשובה:

כבלים מיוחדים של סינרג'י שזה הדגם שלהם – צריך לפנות אליהם בנידון.
יש לספק רק את הכבלים של סינרג'י ולא ש"ע !!! – לפי הנחיות עיריית חיפה.

10. שאלה:

במסמכי המכרז, מצורף נוסח ערבות לקיום ההצעה "דף 58", בגוף הערבות צוין " **תוך _____ ימים ממועד קבלתה** ".....

10. תשובה:

יש לרשום "תוך 15 ימים ממועד קבלתה".

11. שאלה:

אנא לספק לנו תכניות לוחות חשמל, קולטי ברק, הארקות והזנות, ותכניות פיתוח חשמל – קבלני החשמל שלנו מבקשים לעיין בתכניות אילו שלא צורפו למכרז.

11. תשובה:

תכנית לוחות חשמל תוצא עם התוכניות לביצוע.
כאשר יהיה פרוט מדויק של המרחקים של כל נקודה ומספר המעגל.
יש את הכמויות בכתב הכמויות.
תכנית פיתוח נשלחה עם הזנות למבנים.
הארקת יסוד, וברקים תימסר עם התוכניות לביצוע.
וכן תימסר סכמת פילוג לוחות החשמל.

13. שאלה:

סעיף 2.40.06.0030 : כנראה נפלה טעות וכתבתם שיחידת המדידה הינה " יח' " ... במידה וזו אכן כוונתכם אנא לציין מה שטח מגרש הספורט (יש שני מגרשי ספורט בתכנית פיתוח בכל שלא ניתן לדעת במה מדובר)?

13. תשובה:

שטח מגרש ספורט סטנדרטי 19/32 מטר. שטחו 608 מ"ר.
במרכז זה - מדובר על מגרש ספורט אחד בלבד ויימדד כיחידה אחת.

14. שאלה:

בפרטי דלתות הנגרות נדרש מחזיר שמן ומעצור דלת סמוי דגם GAZE 3000 של מטאלפרס ... בשיחה איתם (מטאלפרס) טענו שזה לא שייך אליהם ... מה כוונת האדריכל ?

14. תשובה:

GEZE 3000 מחזיר שמן

<http://www.metalpress.co.il/product/-geze-3000.aspx>

15. שאלה:

מי יועץ המעליות במכרז? לא ברור מהתוכנית כמו כן, תשלחי לי רשימת יועצים מסודרת בבקשה?

15. תשובה:

הבקשה לפרטי יועצים אינה רלוונטית למילוי ההצעה.

רשם: איליה יוריסט