

21/11/17

מכרז פומבי מס 55/2017

מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות בית ספר יסודי רמת הנשיא, חיפה

מובהר בשנית כי המציעים חייבים לעקוב אחר פרסומים ועדכונים באתר האינטרנט של

חב' יפה נוף www.yefenof.co.il

הודעה לקבלנים מס' 3

יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת + חתימה) וכן:

- להחזירו אלינו חתום עד 21/11/17 שעה 16:00 לפקס: 074-7880176

- לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.

(סה"כ 3 דף)

1. שאלה:

מה עובי כיסוי הפוליקרבונט של הגגונים מסעיף 2.40.15.0010? האם זה שטוח או גלי? מלא או חלול? ומה הצבע? ... לא ניתן לתמחר בלי פירוט (ראה נספח 1)!

1. תשובה:

הכוונה לפוליקרבונט רב שכבתי (חתך כוורת) בעובי 12 מ"מ, אפור. (סעיף 2.40.18.0010).

2. שאלה:

האם סעיף 2.40.15.0010 (נספח 1) מתייחס להצללות של הגגונים שבבניין? (כאילו בטעות הסעיף נכנס תחת פרק פיתוח)!

2. תשובה:

לא, שקע למאייד מזגן לפי תכנית יועץ מיזוג.

3. שאלה:

האם סעיף 1.2.06.030 מתייחס גם לקונסט' של הגגונים הנ"ל מסעיף 2.40.15.0010?

3. תשובה:

הקונסטרוקציה מוגדרת בסעיף 2.42.22.0010.

4. שאלה:

מה עובי כיסוי הפוליקרבונט מסעיף 2.40.06.0040?
האם זה שטוח או גלי?
מלא או חלול? ומה הצבע?

4. תשובה:

פוליקרבונט רב שכבתי (חתך כוורת) בעובי 12 מ"מ, אפור.

5. שאלה:

האם פרט 6 מתכנית 380-101-חתכי רצפה מתייחס לסעיף הנ"ל (2.40.06.0040 – נספח 2)?

5. תשובה:

כן.

6. שאלה:

אנא לספק לנו פרט \ סוג השיש עבור סעיף 1.10.03.0040?

6. תשובה:

הפרט מצורף, שיש חברון.

7. שאלה:

למה אין מפרט טכני מלא למעלית?

7. תשובה:

מעלית בגודל לפי חוק הנגשת נכים ולפי המפורט בסעיף מעלית כתב הכמויות.

8. שאלה:

באתר שלכם באינטרנט, בפרסום למכרז, בסעיף 3 בכתבתם שיש להוכיח ניסיון רלוונטי וידע קודם לרבות רשימת עבודות דומות והמצלות ... אך בחומר במכרז בחוברת ההסכם בסעיף 4 (עמ' 5) כתבתם שבשקילת ההצעות המזמינה רשאית לבקש את ניסיונו של המציע והמצלות. האם לצרף במסגרת המכרז או לשיקולכם אם תבקשו? במידה וכן, לכמה להתייחס?

8. תשובה:

לצרף קורות חיים וניסיון עבר עם המלצות.

9. שאלה:

באתר שלכם באינטרנט, בפרסום למכרז, בסעיף 3 ג דרשתם אישור רואה חשבון בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע. לא צירפתם מסמך לנ"ך בחומר המכרז, האם לצרף מסמך בנוסח חופשי?

9. תשובה:

כן.

10. שאלה:

בסעיף 3.7 בתת סעיף 8 בעמוד 4 בהסכם, דרשתם אישור עו"ד או ר"ח שהמציע חתם בפניו על ההצעה אך לא צירפתם נוסח לנ"ל ... האם לצרף נוסח חופשי?

10. תשובה:

יש להחתים את המסמך בעמוד 9 בחוברת.

11. שאלה:

סעיף 30.6.40.2 - קירוי והצללה למגרש ספורט דגם פעמון?

11. תשובה:

שטח מגרש ספורט סטנדרטי 19/32 מטר. שטחו 608 מ"ר. במכרז זה - מדובר על מגרש ספורט אחד בלבד ויימדד כיחידה אחת.

רשם: איליה יוריסט