

רכבל הכרמל - מכרז 44/2017
עבודות קבלן ראשי להקמת התחנות ובסיסי העמודים בתוואי

הודעה מס' 1 לקבלנים

1. להודעה זו מצורפים 5 קבצי PDF ובהם עדכון לנספח 15 ג' המפרט הטכני

המיוחד:

- פרק 06 - נגרות אומן ומסגרות פלדה
- פרק 11 - עבודות צבע
- פרק 12 - עבודות אלומיניום
- פרק 15 - עבודות מיזוג אוויר
- פרק 19 - מסגרות חרש

מהות העדכונים הינה מיגון בפני קורוזיה ואש של חלקי הפלדה והאלומיניום בתחנות ושל מערכת מיזו"א בתחנות.
מפרטים אלה מבטלים ומחליפים את אותם פרקים במפרט הטכני המיוחד הנכלל בנספח 15 ג' אשר נמסר לקבלנים אשר רכשו את מסמכי המכרז.

2. להלן עדכון לסעיפי כ"כ עצמם:

2.1 לסעיפים בטבלה זו ניתן למלא מחיר בכ"כ המקורי ועדכון נוסח הסעיף ייעשה בכ"כ הסופי של חוזה הקבלן הזוכה.

מבנה	מס' סעיף	תיאור	הערה
תחנה B - 02	02.19.01.0025	הגנה כנגד אש למשך שעתיים על קונסטרוקציית פלדה מגולוונת, ע"י צבע עמיד אש על בסיס סולבנט מדולל. עובי השכבה עפ"י הנחיות היצרן.	ניתן למלא מחיר בסעיף כ"כ המקורי בהתאם לתיקון
תחנה C - 03	03.19.01.0035	הגנה כנגד אש למשך שעתיים על קונסטרוקציית פלדה מגולוונת, ע"י צבע עמיד אש על בסיס סולבנט מדולל. עובי השכבה עפ"י הנחיות היצרן.	ניתן למלא מחיר בסעיף כ"כ המקורי בהתאם לתיקון
תחנה D - 04	04.19.01.0035	הגנה כנגד אש למשך שעתיים על קונסטרוקציית פלדה מגולוונת, ע"י צבע עמיד אש על בסיס סולבנט מדולל. עובי השכבה עפ"י הנחיות היצרן.	ניתן למלא מחיר בסעיף כ"כ המקורי בהתאם לתיקון
תחנה E - 05	05.19.01.0020	תוספת לני"ל (סעיף 05.19.01.0010) עבור גליון ומערכת צבע בגוון לבחירת האדריכל.	ניתן למלא מחיר בסעיף כ"כ המקורי בהתאם לתיקון

ניתן למלא מחיר בסעיף כ"כ המקורי בהתאם לתיקון	קונסטרוקציית פלדה לגג חנית קרוניות מפרופילי מתכת בחתכים שונים, לרבות ריתוכים ועיגון לבטון.	05.19.01.0030	
ניתן למלא מחיר בסעיף כ"כ המקורי בהתאם לתיקון	הגנה כנגד אש למשך שעתיים על קונסטרוקציית פלדה מגולוונת, ע"י צבע עמיד אש על בסיס סולבנט מדולל. עובי השכבה עפ"י הנחיות היצרן.	05.19.01.0080	
ניתן למלא מחיר בסעיף כ"כ המקורי בהתאם לתיקון	מזחלה מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ ובפריסה של עד 2,000 מ"מ בתוך תעלת בטון, כולל הגנב ואיטום פנימי וצבע חיצוני	05.19.01.0120	
ניתן למלא מחיר בסעיף כ"כ המקורי בהתאם לתיקון	הגנה כנגד אש למשך שעתיים על קונסטרוקציית פלדה מגולוונת, ע"י צבע עמיד אש על בסיס סולבנט מדולל. עובי השכבה עפ"י הנחיות היצרן.	06.19.01.0025	תחנה 06 – F

2.2 להלן סעיף המבטל את הסעיף הקיים בעל אותו מספר בכ"כ ויש למלא עבורו מחיר רק בטבלה שלהלן:

סה"כ	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תיאור	מס' סעיף
					מבנה 05 – תחנה E
		1,300	מ"ר	סיכוך גגות בלוחות מבודדים בעובי כולל של 5 ס"מ, פח עליון טרפזי (איסכורית) בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, פח תחתון חלק בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, לרבות אביזרי חיבור, איטום וברגי פלב"מ.	05.19.01.0090

3. **עמודי תאורה קיימים בתוואי הרכבל** – למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מאחר ובמספר מיקומים בתוואי הרכבל קיימים עמודי תאורה עירוניים (בתחום שטחי עיריית חיפה ועיריית נשר) ופרטיים (חברת מנהרות הכרמל), הטיפול בפירוקם, העתקתם או או"ה עמודים חלופיים כמוגדר בתכניות ובכ"כ, הינה באחריות הקבלן הראשי ותיעשה עפ"י לוי"ז של חברת Doppelmayr לעבודות הקמת מערכת הרכבל כך שלא ייגרם עיכוב כלשהו לעבודות אלה, גם בטרם יופעל קבלן משנה לעבודות פיתוח או תשתיות חוץ מטעם הקבלן הראשי. בגין ביצוע הנ"ל לא תשולם לקבלן הראשי תוספת כלשהי מעבר למפורט בכ"כ לעבודות חשמל.

4. מצ"ב קובץ PDF לפריטי מסגרות מספר 19-36 בתחנה C אשר נשמטו בשוגג מקבצי התכניות אשר הופצו כחלק ממסכי המכרז.



112515

יש לצרף את ההודעה כולה (דף זה וכל דפי המפרטים הטכניים הנכללים בקובצי PDF שצורפו להודעה) כשהיא חתומה למסמכי ההצעה המוגשת למזמין.

2180-02-2 סס 24/11/17

רכבל הכרמל - מכרז 44/2017
עבודות קבלן ראשי להקמת התחנות ובסיסי העמודים בתוואי
הודעה מס' 1 לקבלנים

יש לאשר בחוזר לפקס' 0747880176 קבלת הודעה מס' 1 זו
(סה"כ 3 דפים):
אין צורך לשלוח את כל הדפים אלא רק דף זה

תאריך

חתימה + חותמת

שם הקבלן
