



P.O.Box 1101 Golan Street Airport City, 70151

ת.ד. 1101 רחוב גולן, בניין בית גולן קריית שדה
התעופה, 70151

טל' : 972 3 9774584
פקס: 972 3 9774546
e-mail: bergerp@mot.gov.il

תאריך: 25/07/2017
מס' פניה: 13517

לכבוד
מר דב בוכולטר
ח.פ.ת - חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ
יגאל אלון 55
תל אביב – יפו 67891

הנדון: עמדת רת"א לתכנית ביצוע גשרי הקישון במסגרת המכרז הדרומי (DP02) לחיבורי נמל המפרץ
סימוכין: פנייתך מיום 28.6.2017

לרת"א אין התנגדות לביצוע גשרי הקישון בהתאם למסמכי התכנית שהועברה אל רת"א. זאת על-פי הנתונים הבאים:

1. מיקום –
X=203600
Y=745190
 2. גובה – כ-53+ מטר מעל פני הים (עד כ-50 מטר מעל פני השטח)
 3. משך זמן העבודה – כשלושה שבועות המתוכננים לתחילת ינואר 2018
- להלן התנאים הנדרשים להטמעה במסמכי המכרז, לצורך תיאום העבודות עם הנהלת שדה התעופה ע"ש י. מיכאלי בחיפה –
1. סימון המנוף לאזהרה מפני מכשולי טיסה –
 - 1.1. על ראש המנוף יותקן דגל צבוע בכתום תעופתי במידות 3 מטר X 3 מטר.
 - 1.2. במידה והמנוף יעבוד גם בשעות הלילה נדרש יהיה להפעיל תאורת אזהרה אדומה בראש המנוף. נדרש להציג לרת"א את מאפייני תאורת האזהרה.
 2. 10 ימי עבודה טרם תחילת ביצוע העבודות נדרש להעביר אל רת"א הודעה הכוללת את הפרטים הבאים:
 - 2.1. מיקום המנוף – בקואורדינטות ברשת ישראל החדשה
 - 2.2. גובה המנוף – מעל פני הקרקע ומעל פני הים
 - 2.3. מועדים מדוייקים להקמת המנוף ופירוקו
 - 2.4. פרטי איש קשר בשטח לתאום מול מגדל הפיקוח בש"ת חיפה
 3. הקמת המנוף תבוצע רק לאחר שיועבר אישור מרת"א על כך שהקמת המנוף פורסמה בהודעה לאנשי צוות אוויר (NOTAM).

בכבוד רב,

אדר' פינחס ברגר
מפקח תשתיות קרקעיות
תחום הגבלות בניה וסביבה

העתק
אגף תשתיות, רת"א
חטיבת מבצעים, רש"ת