

28.1.18

מכרז פומבי מס' 32/2017

מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת מנהרת תשתיות, התקנת צנרת חומ"ס, התקנת מערכות חשמל ובקרה במנהרה, מיגון והעתקות זמניות של צנרת חומ"ס במסגרת פרויקט "חיבורי נמל המפרץ"

הודעת הבהרה מס' 6

1. בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן - המזמינה או יפה נוף) הקבועות בסעיף 21.8 להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן - המכרז), מצורף להודעת הבהרה זו נספח תיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז המסומן כ"נספח א".
2. כל ההבהרות ו/או התיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהודעות הבהרה מוקדמות יותר להודעת הבהרה זו. כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי יפה נוף, ככל שתפורסם.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בהודעת הבהרה זו תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם יפה נוף או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעת הבהרה זו בלבד ובהודעות ההבהרה שפורסמו על ידי יפה נוף ו/או שתפורסמו בעתיד על ידי יפה נוף, ככל שתפורסמו.

בברכה,

יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א' - תיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז

מס' / מסמך	סעיף	השאלה	ההבהרה
1.	מסמך ג' - 1 - מפרט מיוחד ואופני מדידה ותשלום מיוחדים - חלק 2: מפרט מיוחד 08 - עבודות חשמל	פרק 08.48	מובהר בזאת, כי ביצוע מתקן הגנה קתודית המתוכנן בסמוך ליציאת צנרת החומ"ס ממתחם 8A (סמוך לכניסה למסוף הכימיקלים), יחל מיד עם קבלת צו התחלת עבודה והקבלן יידרש לבצע את אישור אביזרי המתקן מול בז"ן, את הזמנתם ואת ביצוע המתקן עצמו, לרבות חיבור ההגנה לצנרת החומ"ס הזמנית, וכל זאת בפרק זמן שאינו עולה על שישה חודשים (6 חודשים) ממועד מתן צו תחילת העבודות. מובהר בזאת, כי במהלך ביצוע בניית המנהרה מתקן זה ישמש כהגנה קתודית לצנרת החומ"ס הזמנית ולאחר סיום בניית המנהרה והפעלתה, ישמש המתקן כהגנה על הצנרת החומ"ס הקבועה היוצאת מהמנהרה.
2.	נספח ב' - דוחות שונים	לוגים קידוחי קרקע נספח ב' 3 - מיקום קידוחי קרקע וקואורדינטות נספח ב' 4 - לוגים של מיקום הקידוחים	לוגים קידוחי קרקע (24 לוגים המופיעים ברשימה הכוללת את הקואורדינטות של לוגים של קידוחים מס' 16, 18, 19, 20, 21, 22 הוחסרו מהחוברת ומצורפים להודעת הבהרה זו. לוגים וקידוחים מס' 8 ו-9 לא בוצעו ולכן אינם קיימים. בנוסף לכך, לצורך עזר לקבלן, מצורפים שמונה (8) לוגים של חתך קרקע אשר בוצעו במסגרת קידוחים גיאו הידרולוגיים לטובת התכנון ואשר יכולים לשמש כמידע נוסף ועזר לקבלן.