

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה למכרז 20/2017**

**למתן שירותי ביצוע עבודות ברמת הנשיא שלב ב'**

להלן ריכוז שאלות/בקשות להבהרה ותשובות לשאלות אלו:

| מס' | סעיף במכרז   | נוסח שאלה/בקשה  | תשובת יפה נוף   |
|-----|--------------|---|---|
| 1   | 7.40.01.0060 | סעיף 7.40.01.0060 (דף 38) - צריך להיות מדידה במ"ר ולא ביחידות ?   | סעיף 7.4.01.0060 ( נמצא בדף 41 ולא 38 לפי כתב הכמויות מהמניפה ) – כמו כן הסעיף מופיע במ"ר ולא ביחידות |
| 2   | 6.51.07.0090 | סעיף 6.51.07.0090 - תא בקרה לניקוז בעומק 8 מ'. באיזה מידות התא ?  | מידות התא הינם 150/150  |
| 3   | 6.51.07.0100 | סעיף 6.51.07.0100 - תא בקרה לניקוז בעומק 10 מ'. באיזה מידות התא ? | מידות התא הינם 150/150  |
| 4   | 6.40.4.10    | אין פרט לסעיף מס' 6.40.4.10 פלדת קוריאון.                         | מצורף פרט (מעגל תנועה) השונית/אלמוג - ( מס' 30 )  |

בברכה,

**יונתן ליפשיץ**  
**מנהל פרויקטים**