

יחידות מיזוג אוויר מושלמות

סימון	מקום הצבה	תפוקה קירור	ספיקת אוויר	ספיקת אוויר צח	יחידת איד																						
					טוללת איד							מפוחים צנטריפוגליים				מונע מפוח			מסנן								
					מספרי צלעות	כמות	קוטר	מפלי לחץ סטטי כולל	סוג הענה	מהירות סיבובית	הספק	תדירות	פזות	מתח	אריזה	סוג	עובי	מידות	כמות								
AC-1	חצר אולם הספורט	480,000	16,000	1,600	83.0	95.0	64.0	76.0	53.0	54.0	32	6	10	2	20	1.5	1,450	11.2	50	3	400	IP-54	אמרגלס	0.05	0.6*0.6	14	משאבת חום
AC-2	חצר אולם הספורט	480,000	16,000	1,600	83.0	95.0	64.0	76.0	53.0	54.0	32	6	10	2	20	1.5	1,450	11.2	50	3	400	IP-54	אמרגלס	0.05	0.6*0.6	14	משאבת חום

הערות	יחידת עיבוי																								
	טוללת מעבה							מפוח מעבה צירי				מונע מעבה						מדחסים							
	פליטת חום	סמפי סביבה	סמפרטורת איד	סמפי עיבוי	שטח פנים	שורות עומק	מספר צלעות	ספיקת אוויר	כמות	קוטר	מהירות סיבובית	סוג הענה	הספק	מהירות סיבובית	כמות	מתח	אריזה	כמות	סוג	מעגלי קירור	קרר	הספק כולל	תדירות	פזות	מתח
—	Btu/h	°F	°F	°F	ft ²	-	-	CFM	-	M	RPM	-	KW	RPM	-	V	-	-	-	-	-	KW	Hz	-	V
תוצרת ארייס דגם PRT-G40 או שווה איכות מאשר	650,000	104.0	35.0	129.0	52.5	4	10	30,000	4	0.71	950	ישירה	0.60	950	3	400	IP-54	4	scrool	4	R-410A	44.0	50	3	400
תוצרת ארייס דגם PRT-G40 או שווה איכות מאשר	650,000	104.0	35.0	129.0	52.5	4	10	30,000	4	0.71	950	ישירה	0.60	950	3	400	IP-54	4	scrool	4	R-410A	44.0	50	3	400

תמונה	שם המודל	מס' חשבונית	תאריך

שם הפרויקט:	מספר החוכנית:
אולם ספורט בית ספר דגניה	189102

שם המומין:	תאריך:
יפה נף	06.08.18

נושא החוכנית:	מספר החוכנית:
מזג אוויר	189102

ערכון מסי:	מדינת ישראל
מדינת ישראל	04-8342974

קירמאיר יאירי - מהנדסים יעוצים
 מיזוג אוויר אזורי קירור
 שד' ההסתדרות 177 : 2629267
 04-8345866 : 04-8342974
 ד"ר יפה 2629267
 E-mail: eduardk@actcom.co.il