

מספר סעיף	תאור הסעיף	לפי גיליון	יח	כמות	צבע טמפרט.	אישור	ניסוי תאורה	IP	גופי תאורה שהוצגו בתאריך 14.06.2016
1.08.13.0010	תעלת תאורה	51	מ"א	590	4000K	מאושר		IP44	גוף תאורה OPAL XOOMINAIRE 25W/m חברת LED LINEAR 25W/m XOOMINAIRE עם ובלי כנפיים.
1.08.13.0020	תעלת תאורה	51	מ"א	710	4000K	מאושר		IP65	גוף תאורה XOOMINAIRE 25W/m חברת LED LINEAR עם ובלי כנפיים. IP65
1.08.13.0030	תעלת תאורה – UP DOWN	52	מ"א	10	4000K	מאושר		IP20	גוף תאורה WALL MOUNTED חברת LED LINEAR כיסוי אופלי- לבדוק שהגוף תאורה לא מתנגד לשילוט מעל הקופות בתוך תחנת רכבת - לשלוח לטופז תכנית מיקום שילוט
1.08.13.0040	תעלת תאורה עם תאורה – 2Xled 25W/m	52	מ"א	1	4000K	מאושר		IP20	גוף תאורה WALL MOUNTED חברת LED LINEAR כיסוי אופלי- לבדוק שהגוף תאורה לא מתנגד לשילוט מעל הקופות בתוך תחנת רכבת - לשלוח לטופז תכנית מיקום שילוט
1.08.13.0050	גוף תאורה שקוע LED עוצמתי	53	מ"א	310	4000K	HOLD	ΔΔΔ	IP67	מתחת הגג מקורה - ניסוי תאורה עם פס תאורה KALYPSO חברת LED LINEAR –
1.08.13.0060	גוף תאורה שקוע קיר	55	ב/ק	22	4000K	מאושר	מקור	IP65	שקוע בקיר ועמודון מאותה סדרה - דגם 6062 ו-6064 חברת UNILAMP
1.08.13.0070	מעקה פלב"מ בקוטר עד 54 מ"מ	59	מ"א	50	4000K	HOLD			לתאם פגישה בין האדריכל – קבלן – ספק גוף תאורה
1.08.13.0080	מעקה פלב"מ בקוטר 65 מ"מ	59	מ"א	54	4000K	HOLD			
1.08.13.0090	פס LED גמיש דגם VENUS	61	מ"א	990	4000K	מאושר	מקור	IP67	גוף תאורה VENUS 10W חברת LED LINEAR
1.08.13.0100	פס LED גמיש דגם PHOBOS	61	מ"א	230	4000K	מאושר	מקור	IP67	גוף תאורה PHOBOS חברת LED LINEAR
1.08.13.0110	גוף תאורה 400X400 שקוע קרקע	63	ב/ק	17	4000K				מבוטל – מוחלף ב-64
1.08.13.0115	VARIO LED OCEANOS	64	מ"א	60	4000K	מאושר	מקור	IP68 WALK OVER	גוף תאורה VARIO LED OCEANOS חברת LED LINEAR
1.08.13.0120	גוף תאורה SOLO	65	ב/ק	8	4000K	מאושר	שווה ערך	IP67	גוף תאורה POZZO חברת FAGERHULT – כיסוי אופלי פני השטח
1.08.13.0130	גוף תאורה LED שקוע בתקרה OXXO	67	ב/ק	35	4000K	HOLD	שווה ערך	IP65	לשלוח לטופז תכניות גג מקורה קשתי
1.08.13.0140	גוף תאורה פלפוניארה	69	ב/ק	20	4000K	מאושר	שווה ערך	IP65	גוף תאורה ECLIPSE חברת UNILAMP
1.08.13.0150	גוף תאורה שקוע בתקרה ECHO LED	71	ב/ק	95	4000K	מאושר	שווה ערך	IP67	הוחלף לפס תאורה VENUS חברת LED LINEAR - לפי דרישת האדריכל
1.08.13.0160	גוף תאורה ATLANTIQUE	73	ב/ק	15	4000K	מאושר	מקור	IP68 DRIVE OVER	גוף תאורה MEDIO חברת PLATEK – עם כוורת HONEY COMB
1.08.13.0170	גוף תאורה MEDIO	75	ב/ק	20	4000K	מאושר	מקור	IP68 DRIVE OVER	
1.08.13.0180	גוף תאורה DOT SPOT	77	ב/ק	38	4000K	מאושר	מקור	IP68	גוף תאורה BRILLIANCE 10W חברת DOT SPOT – ניסוי תאורה עם 20W
1.08.13.0190	גוף תאורה LED	79	ב/ק	105	4000K	מאושר	מקור	IP68 DRIVE OVER	גוף תאורה BRIGHT חברת L & L – עם FROSTED GLASS
1.08.13.0200	גוף תאורה SPOT דגם 1	81	ב/ק	8	4000K	מאושר	מקור	IP67	גוף תאורה CLARIUS חברת DOT SPOT – ספק כוח חיצוני
1.08.13.0210	גוף תאורה MINI VENUS	85	ב/ק	20	4000K	מאושר	מקור	IP66	גוף תאורה לעמוד תאורה MINI VENUS חברת GAASH – לבדוק גוון הגוף עם אדריכל נוף- מותנה באישור העריה – בשטח הכביש הקיפי גוף תאורה משוריין
1.08.13.0220	גוף תאורה VEK 1	86	ב/ק	45	4000K	HOLD		IP65	שינוי אדריכלי בגוני אוטובוס - לשלוח לטופז תכניות אדריכלות מעודכנות גוף תאורה פרט 51 (IP65) הוחלף ל- VENUS או PHOBOS חברת LED LINEAR לפי חישובי תאורה
1.08.13.0230	גוף תאורה MAXI VENUS	87	ב/ק	90	4000K	מאושר	מקור	IP66	גוף תאורה לעמוד תאורה MAXI VENUS חברת GAASH – לבדוק גוון הגוף עם אדריכל נוף - מותנה באישור העריה – בשטח הכביש הקיפי גוף תאורה משוריין
1.08.13.0240	גוף תאורה VEK 2	88	ב/ק	15	4000K	מאושר	מקור	IP65	גוף תאורה VEK 2 חברת RAB DESIGN
1.08.13.0250	סיומת לעמוד באורך עד 30 ס"מ	89	ב/ק	12	4000K	מאושר	מקור	IP67	גוף תאורה LUMINOUS TIPS חברה ECLATEC – כמות לפי שינויים אדריכלים ופיתוח
1.08.13.0260	סיומת לעמוד באורך עד 60 ס"מ	89	ב/ק	6	4000K	מאושר	מקור	IP67	גוף תאורה LUMINOUS TIPS חברה ECLATEC – כמות לפי שינויים אדריכלים ופיתוח

מספר סעיף	תאור הסעיף	לפי גיליון	יח	כמות	צבע טמפרט	אישור		ניסוי תאורה	IP	גופי תאורה שהוצגו בתאריך 14.06.2016	
1.08.13.0270	זרקאור עוצמתי כספית הלידית 400W	91	ב/ק	24	4000K	מאושר	שווה ערך		IP67	גוף תאורה 300W LED SPOT חברת LS FLOOD	
1.08.13.0280	זרקאור עוצמתי עם מקור אור LED עוצמתי שווה ערך	91	ב/ק	5	4000K						
1.08.13.0290	גוף תאורה לסימון כניסות כספית הלידית 150W	93	ב/ק	7	4000K	HOLD			IP64	לבדוק שהגוף תאורה לא מתנגד לשילוט בכניסה – אופציה לגוף צילינדר עם הילה בגוונים שונים מסביבו.	
1.08.13.0300	גוף תאורה לסימון כניסות עם מקור אור LED עוצמתי שווה ערך	93	ב/ק	7	4000K						
1.08.13.0310	גוף תאורה 600X600 מ"מ	95	ב/ק	56	4000K	אישור תחת האחריות ברהום			IP44	דרוש אישור ברהום	
1.08.13.0320	גוף תאורה באורך כ-60 ס"מ	97	ב/ק	10	4000K					IP65	דרוש אישור ברהום
1.08.13.0330	גוף תאורה באורך כ-120 ס"מ	97	ב/ק	5	4000K					IP65	דרוש אישור ברהום
1.08.13.0340	גוף תאורה באורך כ-150 ס"מ	97	ב/ק	5	4000K					IP65	דרוש אישור ברהום
1.08.13.0350	גוף תאורה לגשר באורך כ-130 ס"מ	99	ב/ק	470	4000K	מאושר	שווה ערך		IP67	גוף תאורה XOOLUM LD25 חברת LED LINEAR נצמד לגוף תאורה מספר 53	
1.08.13.0360	גוף תאורה קוי לבריכה	101	ב/ק	10	4000K	מאושר	שווה ערך		IP68	הוחלף לפס תאורה VENUS חברת LED LINEAR - לפי שינוי אדריכל נוף	
1.08.13.0370	גוף תאורה נקודתי לבריכה	103	ב/ק	10	4000K	מאושר	מקור		IP68	חברת TECTOR ALITER	